



**DANSK
HANDICAP
FORBUND**

Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø
tlf. 39 29 35 55
fax 39 29 39 48

dhf@dhf-net.dk
www.dhf-net.dk
Giro: 600-3435

14. februar 2007

Til: Erhvervs- og Byggestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
ebst@ebst.dk

Ang.: **Kommentarer til Bygningsreglement 2007**

Hermed fremsendes Dansk Handicap Forbund / Bygge- og Trafikpolitisk Udvalgs kommentarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens udkast til bekendtgørelse om Bygningsreglement 2007.

Dansk Handicap Forbund (DHF) har på møder med Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen og ministeriet redegjort for vigtigheden af at bevare Bygningsreglementets mindstekrav til tilgængelighed som bindende lovkrav, da de er en absolut forudsætning for at kunne sikre de rettigheder, mennesker med handicap har i forhold til tilgængelighed og dermed til deltagelse i det almindelige samfundsliv. Mennesker med handicap skal ikke have bedre rettigheder end andre blot de samme som andre – herunder kunne benytte bygninger på lige vilkår.

Vi er derfor glade for at se, at tilgængelighedskravene anbefales fastholdt som egentlige lovkrav med begrundelsen: *"at kravene anses for værende ufravigelige mindstekrav"*.

DHF har deltaget i DSIs udviklingsgruppe til revision af Bygningsreglementet og støtter og anbefaler DSIs oplæg hertil.

Herudover har vi følgende kommentarer og anbefalinger:

1. Vi skal kunne færdes og fungere på alle etager i en bygning

Vi er selvfølgelig glade for, at BR nu vil sikre adgang til forskudte planer i stueetager. Men vi kan ikke acceptere, at teksten giver medhold til den fortolkning, at vi som kørestolsbrugere kun skal have adgang til og kun skal kunne fungere i bygningers adgangsétage.

BR skal ikke fremme forskelsbehandling, men tværtimod sikre, at vi som kørestolsbrugere skal kunne komme rundt og fungere på alle etager.

Er der elevatoradgang eller mulighed for efterfølgende etablering af elevator, skal en lovgivning da ikke afskære os fra at kunne benytte fx fællesaltaner i et kollegiebyggeri eller en café på taget af en museumsbygning.

2. Trappelifte og løse slisker

Vi finder det vigtigt at EBST i forbindelse med revideringen af Bygningsreglementet har præciseret, at installation af trappelifte og skråtstillede skraberiste ikke lever op til bygningsreglementets krav om niveaufri adgang til bygningers indgangsdøre og til evt. elevatorer.

Da trappelifte og løse slisker ikke kan sikre kørestolsbrugere adgang på en værdig og uafhængig måde, foreslår vi en tilsvarende vejledningstekst for overvindelse af niveauspring inde i bygningen relateret til 3.2.1. stk. 3 om udligning af niveauforskelle ved forskudte planer, 3.4.1. stk. 5 om adgang til handicaptolletter, m.fl.

Tekstforslag: "Trappelifte, løse slisker og skråtstillede skraberiste vil være i strid med bestemmelsen om niveaufri adgang." Se DHFs argumentation på: <http://dhf-net.dk/byggeri/argument>



3. Vejdirektoratets vejregler og DS 2028

I al relevant vejledningstekst anbefaler vi tilføjet en henvisning til:

- ♻ Vejdirektoratets vejregler: "Færdselsarealer for alle - Håndbog i tilgængelighed samt
- ♻ DS 3028: "Tilgængelighed for alle".

4. Indretning af handicaptolletter som lovkrav

Vi påskønner sammenlægningen af bestemmelserne for handicaptolletter i kap. 3.4.1. stk. 5 for bygninger generelt og 3.4.4. stk. 4 for kontor og administrationsbygninger, hvilket vi ser som en god forenkling.

3.4.1. stk. 5

Da det ikke er ok, at en lovgivning udelukker toiletmulighed for arbejdstagere med handicap, foreslår vi flg. tekst i stedet:

På de etager i en bygning, hvor der indrettes wc-rum, **som er offentligt tilgængelige eller er til brug for de i bygningen beskæftigede**, skal mindst et wc-rum kunne anvendes af personer i kørestol.

Ved hver toiletgruppe skal der indrettes et handicaptollet. –

Begrundelse: når det skønnes nødvendigt med et toilet, så må det være et toilet for alle.

Indretningen

Vi anbefaler fortsat på det stærkeste, at indretningspunkterne i 3.4.1. stk. 5 for et anvendeligt handicaptollet optages i BR 07 som et egentligt lovkrav, da indretningen stort set altid kikser, og handicaptollet dermed fremstår som ubrugeligt.

Et anvendeligt toilet er en ligeså vigtig forudsætning for os som kørestolsbrugere, som det er for alle andre.

5. Biografer, teatre, koncertsale, auditorier, sportshaller, m.fl.

Vi anbefaler, at BR stiller krav til indretning af et passende antal handicappladser - herunder kørestolspladser - i koncertsale, biografer, teatre, friluftsteatre, kirker, auditorier, idrætsanlæg og lign., da det i den type byggeri ikke er tilstrækkeligt blot at sikre niveaufri adgang og handicaptollet. BR skal også sikre indretningsmæssig adgang til selve oplevelsen.

Antallet af kørestolspladser bør overvejes i samarbejde med handicaporganisationerne, men som udgangspunkt foreslås afsat 1 kørestolsplads pr. 100 og altid mindst 6 fordelt blandt de øvrige tilskuerpladser og med mulighed for at sidde sammen med ledsager(e).

Det skal ligeledes sikres, at kørestolsbrugere får mulighed for at sidde blandt de mest (1/3) attraktive pladser. Begrundelse: det er ikke sjovt hver gang at skulle sidde på forreste række – specielt ved en halvfylt sal.

6. Elevator

Det er vigtigt at sikre krav til elevator ved 2 etager (stueplan og 1. sal) som et minimum i bygninger med liberalt erhverv (sundhedsklinikker, advokater, mv.), når en elevator kan betjene mere en 110 m².

Begrundelse: Sikres kørestolsbrugere ikke adgang til 2. sal, udelukkes vi fra at kunne bruge sundhedsklinikker, et arbejdsmarked og et liv blandt andre. Fastholdes den nuværende bestemmelse om elevator i bygninger ved 3 etager er tilgængelighedsbestemmelsen blot varm luft.

7. Hoteller og andre bygninger med overnatning

Se vedlagte bilag for DHFs kommentarer og forslag til indretning af hotelværelser. Det angivne mål på 1,1 m foran installationer udelukker de fleste kørestolsbrugere, da kørestolsbrugeres længdemål ikke er 1,1 m.



At henviser til denne boligstandard, når det gælder hoteller og andre bygninger med overnatningsmuligheder, vil betyde utilgængeligt byggeri og diskrimination af gæster med handicap.

8. Anvendelsesområdet for tilgængelighedskravene

For at tydeliggøre BRs intention og undgå de mange nuværende tolkninger anbefaler vi indføjet et centralt sted i vejledningsteksten:

Anvendelsesområdet for tilgængelighedskravene

Byggeselskabets krav gælder ved nybyggeri og ombygninger og andre forandringer i bebyggelser, som er væsentlige i forhold til lovgivningens bestemmelser. De gælder også ved væsentlige anvendelsesændringer, jf. byggelovens §2. Reglerne gælder, uanset om byggearbejdet kræver byggetilladelse, skal anmeldes eller kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Tilgængelighedskravene skal derfor eksempelvis overholdes ved opførelse og indretning af boliger - herunder enfamiliehuse, fælleshuse, posthuse, biblioteker, kirker, råduse og sygehuse, helseklinikker (læger, fysioterapeuter etc.), børneinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, hoteller, restauranter og caféer, kontor- og administrationsbygninger, fabriksbygninger og andre erhvervslokaler som værksteder, pengeinstitutter, supermarkeder og butikker, biografer, auditorier, koncertsale, museer og lignende bygninger til kulturelle formål. Kravene skal også sikres i forbindelse med opstilling af gadetoiletter eller anlæggelse af andre offentlige toiletfaciliteter.

Kravene om niveaufri adgang gælder alle bygninger på en ejendom og alle adgange til en bygning - herunder til terrasser og altaner.

Med venlig hilsen
p.u.v.

Claus Bjarne Christensen
formand

Bilag

Kommentarer og ændringsforslag til BR 07 indskrevet i skema

BR 07 høringsudgaven med kommentarer markeret med gult (vedhæftet pdf fil)

Kopi

DSI v./ Carsten Graversen, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre

cag@handicap.dk