



**DANSK
HANDICAP
FORBUND**

Hans Knudsens Plads 1A
2100 København Ø
tlf. 39 29 35 55
fax 39 29 39 48

dhf@dhf-net.dk
www.dhf-net.dk
Giro: 600-3435

Foreningen Tilgængelighed for Alle
Kløverprisvej 10B
2650 Hvidovre
Mærket: "Høringssvar".

Århus den 27. december 2007

Vedr.: Høringssvar - Kravgrundlag for Mærkeordningen for Tilgængelighed

Dansk Handicap Forbund (DHF) har ikke de fornødne ressourcer til minutløst at gennemgå mere end 160 sider vedrørende krav til mærkeordningen. DHF har ligeledes ikke ressourcer til at anvende den høringsskabelon, som det opfordres til at anvende.

I høringsdokumentet "Kravgrundlag for Mærkeordningen for Tilgængelighed.pdf" er konstateret tomme felter:

Side 82, 83, 86, 106, 163.

DHF har fået stillet et Excel-regneark til rådighed, men dette dokument giver rækker 4891 med i alt 6 rubrikker – eller mere end 700 sider. I Excel-regnearket har vi kunne se, hvad der står i de tomme felter. Det opfattes som et problem for høringen, at høringsdokumentet har været fejlbehæftet.

Vi håber, at der er forståelse for ovenstående, og at nedenstående høringssvar bruges.

DHF anerkender, at FTA har udført et kæmpe arbejde med mærkeordningen. DHF har i marts 2005 givet høringssvar til Mærkeordningen for Tilgængelighed i offentlige bygninger. Dette høringssvar står vi ved, og de indsigelser vi havde på daværende tidspunkt er stadig gældende.

DHF kan forstå på vores medlemmer, at de på nuværende tidspunkt ikke kan anvende ordningen for at opnå pålidelig og god forbruger information.

Mærkeordningen er for kompliceret at anvende.

Det er for DHF afgørende, at der findes en formidlingsform, der er let tilgængelig, hvis DHF forsat skal bakke op om mærkeordningen.

DHF vil gerne spørge til, hvordan tidligere handlingsplankrav fra tidligere krav til mærkeordningen er optaget i de nye krav. Altså var der et handlingsplan krav på tre år, må det være indeholdt i de nye minimumskrav. Er der sket en sådan opgradering?

Da FTA startede høringen i 2007, var BR08 ikke kendt. DHF opfordrer til, at krav i mærkeordningen afstemmes med BR08.



DHF mener, at de standarder og vejledninger der fremsættes i DS3028, DS105 og Vejregel skal overholdes.

Det får bl.a. betydning for.

Adgangsvej frem til bygning. Kun jævn overfalde kan accepteres. Stokhuggede chaussesten, brosten og toppede brosten er derfor dømt ude jf. vejregel og DS3028.

Lifte skal leve op til DS3028

Lifte kan ikke accepteres i nybyggeri

Toiletter skal indrettes efter DS3028 som minimum. Det er ikke tilfredsstillende at have krav som en serviceanvisning/forbruger information.

DHF er enig i de fleste betragtninger i dokumentet ”Høringsdokument.pdf”

I det efterfølgende er kommentarer til indhold:

side 3

3 Om Mærkeordningen for Tilgængelighed

Mærkeordningen for Tilgængelighed er en kvalitetsmærkeordning, der omfatter 7 handicap kategorier med hver deres behov for tilgængelighed. Mærkeordningen præsenteres på godadgang.dk.

Mærkeordningen har tre overordnede formål:

- Mærkeordningen skal give god og pålidelig forbrugerinformation.
- Mærkeordningen skal være et godt værktøj for en virksomheds arbejde med tilgængelighed.
- Mærkeordningen skal på sigt være med til at forbedre tilgængeligheden i det eksisterende byggeri.

Der må udvikles en form så den gode og pålidelige forbrugerinformation formidles på en let forståelig måde. Det er DHFs opfattelse, at det ikke er tilfældet i dag. Når et sted har et mærke, så skal en kørestolsbruger vide, at tingene fungerer for vedkommende.

side 5

Alle krav er samtidig konkrete og målbare, og udformet således, at de som udgangspunkt kan måles, vejes eller på anden måde objektivt kan konstateres. Der findes i kravgrundlaget således ikke krav til funktioner m.m., der ikke er uforanderlige over tid, ligesom der ikke stilles krav, der alene kan besvares ved en subjektiv vurdering.

Det er fint med målbare krav.

side 5

4.1 Normative referencer

Kravene i mærkeordningen er baseret på danske standarder og vejledninger. Krav til bygninger og de bygningsnære omgivelser er således baseret på DS 3028 "Tilgængelighed for alle", mens krav til udearealer er baseret på DS-Håndbog 105 "Udearealer for alle" og krav til gader og stræder er baseret på Vejdirektoratets "Færdelsesarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed".



DHF finder det rigtigt at bruge ovenstående som referencer. Derfor er det nødvendigt at disse anbefalinger og standarder overholdes i kravgrundlag.

Kategorier: side 6

Biblioteker
Civilt erhverv
Forretninger
Kirkegårde
Kultur/scenekunst
Offentlig administration
Politi og retsvæsen
Religiøse bygninger
Sport/tilskuere
Sport/udøvere
Sundhedsbehandlere
Sygehuse/besøgende
Sygehuse/patienter
Undervisningslokaler
Attraktioner i bygninger
Attraktioner på udearealer
Konferencested
Overmatssted
Spisesteder
Campingplads
Fritidshus/feriehus/sommerhus/campinghytte
Badestrand samt bade- og bådebro
Fiskeplatform
Legeplads
Stisystemer
Naturoplevelser
Elektroniske automater, informations- samt adgangssystemer
Mad-/kioskudsalg, stående spisning, f.eks. pølsevogn
Møntvaskeri
Servicestationer
Vaskehaller til biler
Turist- og rejsebureau, biludlejning, flyselskab

5.3 typer af krav side 7:

Betegnelserne bruges i kolonne 3

Minimumskrav (M)

Hndlingsplankrav (HX) X er antal år X er enten 1,2,3,5 eller 10 år

Servicekrav (S) serviceoplysning

Konkrete bemærkninger til dokumentet "Kravgrundlag for Mærkeordningen for Tilgængelighed.pdf":

Nedenstående er ikke dækkende for DHF holdning til mærkeordningskrav:

A 107: Sengehøjde ca. 50 cm +/- 2 cm

A112 – DK 112 100 M L: Det er ikke tilfredsstillende at have et minimumskrav på 225 kg. Trappelift og liftplatform skal leve op til DS3038

A112 H. Der kan ikke ventes 10 år på at lifte får den fornødne løftekapacitet



A 117 : Kantstensramper over 1:10 kan ikke accepteres. I DHF og andre steder forgå der aktuelt en debat om, hvad den maksimale acceptable kantstensrampehældning må være. Københavns Kommune anlægger således kantstensramper med en stigning på max 1:12.

A120: Stokhuggede chaussesten kan ikke accepteres som jævn belægning.

Toilet: Alle servicekrav ændres til minimumskrav og følgende ændres:
Toiletter skal som minimum være indrettet efter DS3028. Dvs: "hjørneløsningen" hvor man siddende på toilet kan nå både vask og vandhane.

Specifikke krav:

A130 – DK 130 100 M L : Mindste fribredde 90 cm

A130 – DK 130 102 M L : Længde 80 cm

A131 – DK 131 104 S L: Højde 48 cm + 2 cm (ikke – 2 cm) Dette krav skal være et M ikke S

A131 – DK 131 106 S L Ikke et serviceoplysning men et minimumskrav osv.

Konklusioner:

- Der skal ske opstramninger på minimumskrav, så de følger DS3028, DS105, Vejregel og tilgængelighed og BR08.
- Der må udarbejdes et særligt kravgrundlag, der indeholder BR08s krav for byggeri opført efter BR08. Gælder også ved ombygninger.
- Der skal udarbejdes en formidlingsform så bruger let kan danne sig et overblik.

Med venlig hilsen

Claus Bjarne Christensen

Formand Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg i Dansk Handicap Forbund